



1. PIR(ACV) schaal + gegalvaniseerd ijzerdraad + isogenepak

2. Aangestort zand-cement

3. Brandplaat , steenwol met harde persing

4. Minerale steenwol (25mm) + gegalvaniseerd ijzerdraad

5. Endotherme verf / pasta

6. Warmteleiding

#) Werkzaamheden worden uitgevoerd door verschillende partijen.
 * positie 2,3 en 5 uit te voeren door bouwkundig aannemer.
 * positie 1,4 en 6 uit te voeren door aannemer van Eneco.

Zie IWUN tekening 06285 punt 4 "Uitvoering van de meterkast" en artikel 3.5.1. van "Aansluitvoorwaarden ENECO Energie voor warmte".

E				
D				
C				
B				
A				
Wijz	Omschrijving Wijziging	Getekend:	Gezien:	Datum:
	Omschrijving Project: VOORSTEL METHODE: VERTIKALE LEIDINGDOORVOER DOOR BRANDSCHEIDING	Kaartblad nr: WUP-Nummer: Netwerkplan: Tek nr: TEK-AMW-WA-02	Blad: 1 Gezien: M.F. Herwijnen Form: A3 Schaal:	Aantal BL. 1 Datum: 07-05-2009
Productsoort:	WARMTE	Eneco New Energy, Warmte Realisatie Rochussenstraat 200, 3015 EK Rotterdam Postbus 19020, 3001 BA Rotterdam.		